



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE URBANISTICA  
Ufficio Edilizia Privata



B

Prot. 2211

Dirigente Settore Urbanistica  
Arch. Gilberto Facondini

Oggetto: Richiesta installazione dehor.

Il richiedente sig. Tamburini Juri, in qualità di locatario dell'immobile ubicato in via Fiume angolo via Curiel, denominato "Bar Peledo", chiede la valutazione preventiva per installazione di dehor tipologia C ai sensi della del. Di C.C. n.35 del 29/06/2015 e della Del. di G.M. n. 110 del 26/08/2015.

**Tipologia:** "C" (pedana, tavoli, sedie, parapetto, copertura)

**Dimensione:** suolo pubblico 54,37 mq = area di somministrazione 58,75 mq

**Collocazione:** sul marciapiede prospiciente il pubblico esercizio

**Struttura:** removibile e smontabile in metallo color ferro micaceo

**Copertura:** materiale impermeabile ed ignifugo su struttura metallica autoportante in policarbonato bianco

**Tamponamento:** laterale in lastre di vetro modulari h 1,90 mt installato da ottobre a maggio

**Temporaneità:** 36 mesi

Il passaggio di 1,50 su via Fiume sembra troppo limitato per una zona a così alta densità nel periodo estivo. In corrispondenza delle alberature e/o dei pali esistenti occorre garantire 1,50 mt di passaggio effettivo.

Quanto richiesto è conforme al Regolamento Comunale Dehors ad esclusione della distanza della struttura su via Fiume che dovrà essere arretrata per garantire un passaggio libero di almeno 1,50 mt.

Si invia alla Giunta Comunale per la valutazione preliminare per il corretto inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed in relazione ai risvolti sociali ed economici nel contesto in cui si inserisce.

Cattolica 12/01/2016

L'Istruttore Tecnico  
Geom. Giuliana Sabatini