

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

4

Al Sindaco

29 NOV. 2016

Alla Giunta Comunale

PROT. _____

Al Comune di Cattolica

CAT. _____ CLASS. _____ FASC. _____

Oggetto: interrogazione Sicurezza case popolari gestione ACER Via Caravaggio 2

“Nessun pericolo immediato per i condomini “. Tuttavia occorre provvedere “in breve termine agli interventi di messa in sicurezza dell’edificio”. E’ questo in sintesi il contenuto del rapportino del comando provinciale dei vigili del fuoco, dopo il sopralluogo svolto lo scorso 30 ottobre 2016 nelle case popolari di via Caravaggio 2.

Gli ingegneri hanno passato al setaccio la palazzina di quattro piani (occupata al momento da sei famiglie per un totale di 33 persone), scoprendo nelle pareti una serie di crepe e danneggiamenti visibili anche a occhio nudo.

Nel rapportino si parla di “danni alle strutture, anche portanti, dovuti presumibilmente al cedimento del terreno ed anche, in misura minore, a scosse sismiche”.

I vigili del fuoco precisano comunque che non si riscontrano “condizioni di pericolo immediato”, ma invitano “chi di dovere ad effettuare ulteriori accertamenti e ad eseguire eventuali interventi mediante tecnici qualificati”.

I residenti sono naturalmente molto preoccupati.

Tuttavia le scosse di terremoto dei giorni scorsi dovrebbero INVITARCI AD ACCELERARE i tempi, mettendo in pratica quanto richiesto dai vigili del fuoco.

Chiedo al Sindaco :

- 1) Se il Comune di Cattolica ha effettuato tutti i controlli necessari sulla struttura
- 2) Se il Comune di Cattolica si è attivato nei confronti di Acer quale gestore per sollecitare interventi urgenti sulla struttura
- 3) Chiedo la data di inizio lavori ed entro quale data si intende mettere definitivamente in sicurezza la struttura
- 4) Chiedo se il Comune di Cattolica ha verificato con quale materiale è stato costruito il tetto della struttura e di che materiale si tratta.
- 5) Chiedo se ci sono infiltrazioni di acqua nella struttura e se presenti entro quale data vengano risolte definitivamente
- 6) Chiedo se nella struttura è presente l’ ETERNIT

Attendo risposta scritta come da regolamento entro 30 giorni

Allego copia del rapportino dei vigili del fuoco, allego foto della struttura, allego foto del tetto.

28/11/ 2016

Marco Cecchini Consigliere Comunale lega Cattolica



Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N. 0043926/2016 del 29/11/2016



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Comando Provinciale di RIMINI

A: CECCHINI MARCO -
CONSIGLIERE
COMUNALE DEL
COMUNE DI
CATTOLICA
VIA VIOLE, 65
47841 - CATTOLICA
(RN)

OGGETTO: Rilascio copia rapporto intervento di soccorso

Vista la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, acquisita da questo Comando con protocollo n. 10770 del giorno 03/11/2016, inoltrata dalla S.V., visti gli atti d'ufficio, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, copia del rapporto citato in oggetto.

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Pietro Vincenzo Raschillà

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Comando Provinciale di RIMINI

SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO

DATI SCHEDA

Scheda 3316/1	Data 30/10/2016	Scheda Altro Comando	Provincia Fuori Zona
Comando RIMINI	RN	Sede Servizio Cattolica	RN.2550

DATI INTERVENTO

Chiamata	Uscita dalla sede	Arrivo sul luogo	Partenza dal luogo	Rientro in sede
30/10/2016		30/10/2016	30/10/2016	
12:31		12:50	13:37	

Luogo	10	Edifici in genere
Tipologia	21	Dissesto statico di elementi costruttivi
Sostanza	92	Altri
Causa	25	Terremoto

DATI PREVENZIONE INCENDI

Non è stata rilevata un'attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi.

DATI GENERALI

Comune	CATTOLICA	Prov. RN	Codice 99002
Indirizzo	Via Caravaggio		Num. 2
Km	Palazzina	Scala	Piano
Proprietario/Titolare/Ragione Sociale	Acer		
Richiedente	Raucci Luigi		
Luogo di Lavoro (SI/NO):	NO		

ENTI INTERVENUTI

Nessuno

PERSONALE INTERVENUTO

R.O.S.	Capo Partenza CS BROCCHI MASSIMILIANO
Autisti	VV MILELLA DOMENICO
Altro personale	VIG DEL CONTE GIAMPIERO - VV MONTANI ENRICO - VIG TODARO SIMONE
Funzionari	DVD D'AGOSTINO PIETRO

AUTOMEZZI INTERVENUTI

Mezzi 26569 APS

RELAZIONE DI INTERVENTO**INFORMAZIONI E SITUAZIONE ALL'ARRIVO SUL POSTO**

Il richiedente ci riferiva di vari cedimenti, si trattava di una struttura su quattro piani fuori terra, nella quale si riscontravano al



piano terra e nelle cantine delle crepe di muri divisorii non portanti ed alcuni danni alle strutture anche portanti dovute presumibilmente a cedimento del terreno ed anche in misura minore a scosse sismiche.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PROVVEDEVA A

visionare tutti gli appartamenti dove non si riscontravano crepe rilevanti, al momento non si riscontravano condizioni di pericolo immediato, tuttavia si ritiene necessario che chi di dovere provveda in breve termine a effettuare ulteriori accertamenti, ed eventuali interventi di messa in sicurezza, mediante l'impiego di tecnici qualificati.

RISULTATI OTTENUTI

nessuno

DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI

da quantificare

PERSONE INFORTUNATE E/O DECEDUTE

PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO

cedimento del terreno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI

Quanto sopra si comunica per competenza alle Autorità Comunali di Cattolica.

ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nessuna attività di Polizia Giudiziaria espletata.

Documentazione video-fotografica presente: SI

PERSONE IDENTIFICATE

E' stata identificata la seguente persona:

<i>Nominativo</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>In qualità di:</i>
Luigi Saverio Raucci	16/03/1978	veggiano	C.I. AS5545025	proprietario di un appartamento

SEGNALAZIONI INTERVENTO

Sono state effettuate le seguenti segnalazioni

<i>Destinatario</i>	<i>Numero Protocollo Segnalazione</i>	<i>Data Segnalazione</i>
Prefettura Rimini	10657	30/10/2016 00:00:00
Sindaco Comune di Cattolica	10657	30/10/2016 00:00:00

IL COMPILATORE

CS BROCCHI MASSIMILIANO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)

**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Comando Provinciale di RIMINI

SCHEMA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO**DATI SCHEMA**

Scheda 3316/2	Data 30/10/2016	Scheda Altro Comando	Provincia Fuori Zona
Comando RIMINI	RN	Sede Servizio Centrale	RN.1000

DATI INTERVENTO

Chiamata	Uscita dalla sede	Arrivo sul luogo	Partenza dal luogo	Rientro in sede
30/10/2016 12:31		30/10/2016 12:50	30/10/2016 13:37	
Luogo 10	Edifici in genere			
Tipologia 21	Dissesto statico di elementi costruttivi			
Sostanza 82	Pilastri			
Causa 25	Terremoto			

DATI PREVENZIONE INCENDI

Non è stata rilevata un'attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi.

DATI GENERALI

Comune CATTOLICA	Prov. RN	Codice 99002	
Indirizzo Via Caravaggio		Num. 2	
Km Palazzina	Scala	Piano	Interno
Proprietario/Titolare/Ragione Sociale Acer			
Richiedente Raucci Luigi			
Luogo di Lavoro (SI/NO): NO			

ENTI INTERVENUTI

Nessuno

PERSONALE INTERVENUTO

R.O.S.	Capo Partenza DA D'AGOSTINO PIETRO
Autisti	
Altro personale	
Funzionari	

AUTOMEZZI INTERVENUTI

Mezzi 20152 CA

RELAZIONE DI INTERVENTO**INFORMAZIONI E SITUAZIONE ALL'ARRIVO SUL POSTO**

Il richiedente ci informava di vari cedimenti nei componenti costruttivi dell'edificio. Si tratta di edificio a quattro piani fuori



terra. A seguito di sopralluogo dell'intero edificio, sia dall'esterno che dall'interno, si rilevavano in effetti al piano terra e nelle cantine delle crepe nei muri divisorii non portanti, ed alcuni danni alle strutture, anche portanti, dovute presumibilmente a cedimento del terreno ed anche, in misura minore, a scosse sismiche. Non si rilevavano condizioni di pericolo immediato, ma si rilevava la necessità che fossero effettuati in breve tempo ulteriori accertamenti ed eventuali interventi di messa in sicurezza da parte di tecnici qualificati.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PROVVEDEVA A

Si inviava comunicazione per competenza al Comune di Cattolica.

RISULTATI OTTENUTI

DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI

da quantificare

PERSONE INFORTUNATE E/O DECEDUTE

PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO

cedimento del terreno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI

Comunicazione per competenza al Comune di Cattolica. n. 10657 del 30.10.2016.

ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nessuna attività di Polizia Giudiziaria espletata.

Documentazione video-fotografica presente: NO

PERSONE IDENTIFICATE

Nessuna

SEGNALAZIONI INTERVENTO

Sono state effettuate le seguenti segnalazioni

<i>Destinatario</i>	<i>Numero Protocollo Segnalazione</i>	<i>Data Segnalazione</i>
Prefettura	10657	30/10/2016 00:00:00
Comune di Cattolica	10657	30/10/2016 00:00:00

IL COMPILATORE
DA D'AGOSTINO PIETRO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)







