

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 80 DEL 07/12/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/01/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Settore 2 -

Dalla Residenza Municipale, li 12/12/2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO DENOMINATO CENTRALE VIENNA. PRESA D'ATTO DELL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO.

L'anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di dicembre, alle ore 10:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/01/2012 al 17/01/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 110 (proponente: Assessore Cibelli) predisposta in data 06/12/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 06/12/2011 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 dott. Michele Bonito;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 07/12/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 110

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 DEL 06/12/2011

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO DENOMINATO CENTRALE VIENNA. PRESA D'ATTO DELL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 02
SERVIZIO: UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
TECNOLOGICI E IGIENE AMBIENTALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Michele Bonito
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Premesso che:

a seguito delle verifiche di routine effettuate dal personale della ripartizione Ambiente – Lavori Pubblici, in relazione alle pratiche attualmente in corso relative al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto idrovaro denominato Centrale Vienna, è stata preliminarmente condotta un'indagine speditiva, finalizzata alla verifica dello stato delle tubazioni e del loro stato di conservazione.

Da questo rilievo si è potuta osservare l'assenza totale dei diffusori sui terminali, tanto che la bocca di scarico dei reflui risulta, nella parte sommitale, completamente sommersa dalla sabbia del fondale con conseguente pregiudizio sul suo regolare funzionamento. Inoltre, soprattutto nel tratto vicino alla riva (oltre le scogliere) dove le

condotte affiorano dal fondo per buona parte della loro superficie esterna, esse si trovano completamente prive del necessario rivestimento di protezione e quindi potenzialmente esposte a rischi di danneggiamento. Infine non sono più presenti i necessari segnalamenti marittimi (boe o altro) sulla superficie del mare che indichino la presenza di dette condotte con il conseguente rischio di esposizione ad interferenze e/o impatti con i natanti.

A questo proposito è da sottolineare come nei pressi della riparazione, effettuata nel 2007, è ancora presente un'ancora di una vongolara a testimonianza del fatto che tali evenienze potrebbero ancora verificarsi, con conseguenti gravi ripercussioni sulla funzionalità dell'impianto (soprattutto nei confronti della sicurezza e qualità della balneazione).

Considerato che:

in data 08.11.2011 prot. n. 030850 è stata quindi posta all'attenzione della società S.I.S. S.p.A., Società degli Asset fognari e depurativi del Comune di Cattolica, la necessità di predisporre, con la massima urgenza, un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto in oggetto, finalizzato da un lato alla protezione delle condotte nei tratti scoperti e al loro segnalamento sulla superficie secondo la normativa vigente e dall'altro alla realizzazione di nuovi diffusori, in sostituzione di quelli attualmente non più presenti sui terminali di scarico.

Inoltre, al fine di garantire il regolare esercizio di questo importante impianto, punto nodale dell'intero sistema fognario cittadino, veniva segnalata la necessità di realizzare un intervento di potenziamento della struttura esistente, prolungando la lunghezza delle condotte di scarico a mare oltre il limite di balneazione. Ciò in particolare al fine di garantire una maggior tutela e rispetto delle condizioni igieniche richieste per la balneabilità.

A tal proposito sono stati consultati dai tecnici del Settore Ambiente e LL.PP., l'Amministrazione Provinciale e gli Uffici della Regione E-R, i quali hanno condiviso la necessità e le finalità dell'intervento e si sono resi disponibili a concorrere al finanziamento dell'opera secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 874 del 20 giugno 2011.

Tenuto conto che si tratta di un intervento su beni di proprietà di detta Società, è stato chiesto a questa di assumere il coordinamento dell'intervento in questione sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori precisando altresì che il contributo finanziario erogato dalla Provincia di Rimini e dalla R.E-R verrà affidato alla società SIS S.p.A. per far fronte alla spesa complessiva che l'intervento richiede.

La spesa complessiva dell'intervento risulta pari a 300.000,00 euro dei quali: 40.000,00 euro per i lavori manutentivi di tipo straordinario (rivestimento protettivo delle condotte, costruzione di nuovi diffusori e collocazione di adeguati segnalamenti marittimi) a carico di S.I.S. S.p.A. e la restante quota pari a 260.000,00 euro per le opere di potenziamento (prolungamento delle condotte a mare) a carico della Regione Emilia – Romagna e della Provincia di Rimini rispettivamente per 150.000,00 euro e 110.000,00 euro.

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi e palesi, la Giunta Comunale,

D E L I B E R A

1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto della necessità di provvedere con la massima urgenza all'avvio della progettazione esecutiva del progetto di manutenzione straordinaria e potenziamento dell'impianto idrovoro denominato Centrale Vienna secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.874 del 20 giugno 2011;

3) di dare mandato alla Società S.I.S. S.p.A. di assumere il coordinamento dell'intervento in questione, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, precisando altresì che il contributo finanziario erogato dalla Provincia di Rimini e dalla R.E-R verrà affidato alla società SIS S.p.A. per far fronte alla spesa complessiva che l'intervento richiede, ammontante a 300.000,00 euro dei quali: 40.000,00 euro per i lavori manutentivi di tipo straordinario (rivestimento protettivo delle condotte, costruzione di nuovi diffusori e collocazione di adeguati segnalamenti marittimi) a carico di S.I.S. S.p.A. e la restante quota pari a 260.000,00 euro per le opere di potenziamento (prolungamento delle condotte a mare) a carico della Regione Emilia – Romagna e della Provincia di Rimini rispettivamente per 150.000,00 euro e 110.000,00 euro;

4) di nominare quale responsabile del procedimento del presente atto il Dirigente del 2° Settore;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....