



Achille Galari <studiotecnicogalari@gmail.com>

Fwd: Relazione stato di fatto - requisiti ristorante il Caminetto

1 messaggio

Andrea Pezzolesi <andreapezzolesi@gmail.com>
A: studiotecnicogalari@gmail.com

29 marzo 2021 09:47

Buongiorno, inoltro la relazione di Matteo Bacchiani, consulente sicurezza e Haccp.

Attendo vostro riscontro.

Saluti

Andrea Pezzolesi

----- Forwarded message -----

Da: **Matteo Bacchiani** <mbacchiani@mare-a.com>
Date: Lun 29 Mar 2021, 09:30
Subject: Relazione stato di fatto - requisiti ristorante il Caminetto
To: <andreapezzolesi@gmail.com>

Buongiorno Sig. Pezzolesi,

a seguito del sopralluogo effettuato presso la Struttura "Ristorante Il Caminetto" sito in [Via Francesca da Rimini 34 a Cattolica](#), le faccio un breve elenco delle non conformità riscontrate:

- Presenza di superfici non integre nella zona di preparazione → necessario ripristinare le mattonella e l'integrità delle superfici nella zona cucina, così come la vernice dei soffitti.
- Vetri e finestre a norma → le finestre necessitano di certificati di idoneità perché i vetri devono avere requisiti di sicurezza. Inoltre in cucina il vetro è rotto e non ci sono protezioni esterne per impedire l'accesso ad animali infestanti. (zanzariere).
- Necessario richiedere anche certificazioni per pavimenti e grado di scivolosità.
- Dalla zona di disimpegno cucina- magazzino, si può accedere ad una zona con scaffalature che non è a norma perché la porta non è idonea. Questa presenta aperture verso l'esterno, il soffitto non ha la giusta altezza.
- Il wc clienti non è accessibile ai portatori di handicap perché manca la zona di manovra.
- Richiedere certificazione gazebo esterno e porte scorrevoli.
- Collocare una porta antipanico per l'uscita di emergenza.
- Richiedere certificato di messa a terra dell'impianto elettrico.
- In sala sono presenti vari segni di infiltrazione di acqua con verniciatura sporca.

In allegato alcune foto effettuate durante il sopralluogo.

Dott. Matteo Bacchiani

Consulente HACCP, Sicurezza, Legionella.

Laboratorio

Via E. Toti, 2 - 47841 Cattolica (RN)

Telefono: +39 0541 830442 Fax: +39 0541 830460

e-mail: mbacchiani@mare-a.com web: www.mare-a.com

8 allegati



IMG_20210324_151923.jpg
559K



IMG_20210324_151929.jpg
199K



IMG_20210324_152008.jpg
266K



IMG_20210324_152403.jpg
192K



IMG_20210324_152404.jpg
167K