



SNAM RETE GAS

VERBALE PICCHETTAMENTO

Dati identificativi dell'unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro/Centrale di: CENTRO DI FORLÌ

Distretto: DI-CEOR

Indirizzo: VIA CERVESE, 23 - 47122 - FORLÌ

n° telefonico (linea diretta presidiata 24 h): 0543720788

Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: ARCH. AGOSTINI ANDREA

Indirizzo: VIA LAZIO 7 47838 RICCIONE

n° telefonico: 347 4434142

Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione: METANODOTTO 4360205 DERIV. CATTOLICA

DN 150

Comune di: CATTOLICA

Fogli:

Mappali:

Riferimenti geografici (es. località): VIA TOSCANINI

Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area
☒ i piastrini segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto
☐ i piastrini segnalatori arancioni indicanti i tracciati del cavo TLC
☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa 1,80 metri.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;
☐ esecuzione di n° _____ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura SRG.

Il Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:

☐ sì☐ no »

il Richiedente si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

Note / Schemi grafici:

* IL PROPRIETARIO RICHIEDE DI NON POSIZIONARE LA RETE GIALLA DI SEGNALEZIONE -

Data

17.05.19

Per il Richiedente (*)

Per l'unità esercente S.R.G. (*)